РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00127/20

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0028028

Акционерное общество «Хантсман-НМГ»
Адрес (место нахождения): 249032, Россия, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 110 км
ОГРН 1024000935716, Тел.: +7 (484) 399-34-44, Факс: +7 (48439) 9-34-44

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Хантсман-НМГ»
Адрес (место нахождения): 249032, Россия, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 110 км
Адрес производства: 249032, Россия, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 110 км
ОГРН 1024000935716, Тел.: +7 (484) 399-34-44, Факс: +7 (48439) 9-34-44

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Эластомерные изолирующие покрытия на основе двухкомпонентных поликарбамидных систем марок «Экстраплан 500», «Экстраплан 501», «Экстраплан 502», «Экстраплан 503», «Экстраплан 504», «Экстраплан 505», выпускаемые по ТУ 2256-081-10861980-2015.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД2: 20.59.59.000
код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности КМ5: группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20; группа по распространению пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 901/ТР от 21.05.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протокол сертификационных испытаний № 7287/РС от 21.05.2020 г. (Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2. Аттестат ТРПБ.RU.ИН28). Акт о результатах анализа состояния производства № 731-733/20 от 17.04.2020 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.06.2020 по 17.06.2025

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Умрихина О.В.
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ Чарушкин С.В.
подпись инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 580, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru